

Krasnobród, dnia 29 maja 2025 r.

Znak sprawy: I.271.14.2025.2

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania pn. „*Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Husińskiej, Dominikanówce, Majdanie Małym i Hucisku*”

- A. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez uczestnika postępowania, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający – Gmina Krasnobród - udziela odpowiedzi i wyjaśnia, co następuje:

Zestaw pytań nr 1 z dn. 27.05.2025 r.

dotyczy części 1 zamówienia - „Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Husińskiej”

Pytanie nr 1:

Proszę o informację dotyczącą w jakim układzie otwartym czy zamkniętym pracuje kocioł na paliwo stałe ogrzewającego pomieszczenie należące do OSP?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istniejąca kotłownia na paliwo stałe pracuje w układzie otwartym.

Pytanie nr 2:

Czy w kotłowni z kotłem na paliwo stałe jest wykonany otwór nawiewny, który doprowadza powietrze do pieca z zewnątrz (tzw. Zetka)? Jeżeli nie, proszę o informację czy w związku z tym koszt wykonania zetki jak i odbiorów kominiarskich – tzw. opinii kominiarskiej będzie uwzględniony w przedmiarach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w kotłowni nie ma wykonanego otworu nawiewnego. Zakres robót w pomieszczeniu kotłowni obejmuje wykonanie wpięcia do istniejącej instalacji. Zakres świadczenia wykonawcy nie obejmuje wykonania opinii kominiarskiej.

Pytanie nr 3:

Proszę o szczegółową informację dotyczącą montażu bufora, opis techniczny w punkcie 5. Opis projektowanych rozwiązań zawiera informację dotyczącą montażu

bufora o pojemności 300 l, natomiast rzut S.I ma naniesiony bufor o pojemności 200 l. Które z urządzeń brać pod uwagę w wycenie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć bufor o pojemności 300 dm³.

Pytanie nr 4:

Dodatkowo, proszę o informację dotyczącą podgrzewacza cwu o poj 80l. Pompa ciepła typu split o mocy około 15 kW nie obsłuży tak małego zasobnika, żaden Producent nie jest w stanie wyprodukować tak małego zasobnika, który zmieści tak ogromną wężownicę do pompy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmienia sposób ogrzewania c.w.u. z podłączeniem do pompy ciepła na zamontowanie grzałki elektrycznej o mocy 3,0kW-400V. Wobec powyższego Zamawiający do niniejszych wyjaśnień załącza rys. nr S3-Zam Schemat Technologiczny. Dodatkowo Zamawiający informuje, że w okresie obowiązywania gwarancji po stronie Wykonawcy będzie wykonywanie wymaganych czynności serwisowych dla pompy ciepła.

- B. Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający: Gmina Krasnobród przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **03.06.2025 r., godzina 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **04.06.2025 r., godzina 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **03.06.2025 r., godzina 10:30.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **04.06.2025 r., godzina 10:30.**

Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 02.07.2025 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 03.07.2025 r.

Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2025/BZP 00245882 z dnia 23.05.2025 r. opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

**BURMISTRZ
KRASNOBRODU**

Kazimierz Misztal

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)