



LUBELSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Lublin, 9 lutego 2021 r.

WZ.5595.7.2021.PO

**Ochotnicza Straż Pożarna  
w Starej Hucie**

Stara Huta 9  
22-440 Krasnobród

## POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 961 ze zm.), w związku z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) - zwanego dalej „*warunkami technicznymi*”,

### po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 29 grudnia 2020 r., złożonego do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w dniu 14 stycznia 2021 r. przez pana Rafała Złotorzyńskiego – Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Hucie, 22-440 Stara Huta, ul. Twarda 6, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie rozwiązań przedstawionych w załączonej „***Ekspertyzie technicznej, dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla rozbudowy budynku strażnicy OSP o garaż dwustanowiskowy na samochody pożarnicze, zlokalizowanego w miejscowości Stara Huta 9 na dz. nr ewid. 521/5, gmina Krasnobród***”, opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Piotra Nosala, nr upr. 669/2017 oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Stanisława Plechawskiego, nr upr. 265/96

### postanawiam wyrazić zgodę

na spełnienie w sposób inny niż określony w „*warunkach technicznych*”, tj. w sposób zaproponowany w „*Ekspertyzie...*”, wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla części budynku strażnicy OSP, rozbudowywanej o garaż dwustanowiskowy, (stanowiącej odrębną strefę pożarową), zlokalizowanego Starej Hucie 9 na dz. nr ewid. 521/5, gmina Krasnobród, wynikających z postanowień § 271 ust. 8 „*warunków technicznych*”, w zakresie mniejszej niż wymagana odległości dobudowywanej części budynku od granicy lasu (od strony południowej), która wynosi nie mniej niż 4,03 m, wobec wymaganej co najmniej 12,0 m,

### poprzez:

– zastosowanie ściany zewnętrznej południowej (od strony granicy lasu) oraz zachodniej na odcinku 8,0 m (od strony działki o nr ewid. 522) przedmiotowego